

Порядок согласования земляных работ в охранных зонах сетей газораспределения

1. Согласование проектной документации

1.1. Обращение организаций за техническими условиями (далее – ТУ) до стадии проектирования.

Выдача ТУ для разработки проектной документации.

1.2. Обращение организаций за согласованием (проверкой) проектной документации (далее – ПД), в том числе на соответствие выданными ТУ.

Проверка разработанной проектной документации на соответствие нормативным требованиям и выданным ТУ.

Выдача обратившейся организации ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ об охранных зонах сетей газораспределения.

2. Согласование плановых земляных работ

2.1. Обращение организаций за согласованием проведения земляных работ для получения Разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в органе исполнительной власти.

Все проекты производства работ, дендрологические проекты, топографические планы места проведения работ и условия производства земляных работ подлежат обязательному согласованию с эксплуатационными организациями, землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на которых предполагается производство работ, в части планово-высотного положения подземных сооружений, наличия инженерных коммуникаций и методов производства работ, обеспечивающих сохранность зданий, сооружений, инженерных сетей, расположенных в непосредственной близости от мест раскопок.

По результатам согласования проведения работ в охранных зонах сети газораспределения в проектной документации заявителя ставится соответствующая отметка (штамп) о согласовании работ.

В штампе согласования работ в охранных зонах сети газораспределения в обязательном порядке должна быть указана информация о необходимости получения до начала производства работ Разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и обязательном вызове представителя структурного подразделения Общества на место проведения работ.

Организации, планирующей проведение работ в охранных зонах сети газораспределения, в обязательном порядке ПОВТОРНО выдается ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об охранных зонах сетей газораспределения.

В случаях, когда в ходе согласования проведения работ в охранных зонах сети газораспределения выясняется, что выполнение земляных работ в охранных зонах газопровода планируется на сетях, не обслуживаемых Обществом, заявитель, планирующий проведение земляных работ должен быть проинформирован об обязательном согласовании их проведения с собственником объекта, о чем в штампе согласования работ должна быть сделана соответствующая запись.

2.2. Обращение организаций за Разрешением на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения после получения Разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в органе исполнительной власти.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения принимает эксплуатационная организация в сроки, предусмотренные порядком выдачи ордеров на производство земляных работ, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не превышающие пяти рабочих дней с даты обращения заявителя.

2.3. Выдача Разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения составляют в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр вручается заявителю под подпись в журнале регистрации разрешений на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения не менее чем за пять рабочих дней до начала работ.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения должно содержать информацию о характере опасных производственных факторов, расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети.

К разрешению на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения прикладывается схема участков трасс газопровода, выполненная в масштабе по ГОСТ 21.610.

На схеме должны быть отражены:

- газопроводы с установленными на них сооружениями и техническими устройствами с указанием диаметров;*
- технологические устройства;*
- коммуникации и сооружения, охранные зоны которых соприкасаются или совпадают с охранными зонами сети газораспределения;*
- отметки уровней осей газопроводов;*
- привязки характерных точек газопровода (углов поворота, сооружений) к постоянным ориентирам;*
- границы охранных зон сети газораспределения и границы земельных участков.*

Организации, планирующей проведение работ в охранных зонах сети газораспределения, в обязательном порядке вместе с Разрешением ПОВТОРНО выдается ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об охранных зонах сетей газораспределения.

2.4. Обращение организаций за вызовом представителя Общества на место производства работ.

Вызов производится не менее чем за три рабочих дня до начала этапов работ, указанных в Разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатационной организации

Таким образом заявитель, планирующий проведение работ в охранных зонах сети газораспределения обязан **не менее чем за 10 рабочих дней** до начала земляных работ обратиться в Общество для согласования их проведения.

В срок не превышающий пяти рабочих дней с даты обращения заявителя Общество принимает решение о согласовании (или не согласовании) проведения работ в охранных зонах сети газораспределения, а также о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения.

В случае согласования проведения работ в охранных зонах сети газораспределения Общество выдает Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения составляют в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр вручается заявителю под подпись в журнале регистрации разрешений на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения **не менее чем за пять рабочих дней** до начала работ.

Заявитель **не менее чем за три рабочих дня** до начала этапов работ, указанных в разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя Общества, должен его пригласить на место производства работ для указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

За сутки до начала работ заявитель обязан сообщить в филиал АО «Газпром газораспределение Киров» о дате и времени начала работ, при выполнении которых необходимо присутствие представителя филиала АО «Газпром газораспределение Киров».

3. Согласование аварийных земляных работ

После получения сообщения об аварии или ином технологическом нарушении инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварийных работ к месту аварии направляется (вне зависимости от времени суток) надлежащим образом уполномоченный представитель Общества, который согласовывает производство земляных работ с указанием расположения газопроводов и других подземных сооружений на топографическом плане (схеме) места проведения работ для обеспечения их сохранности и контролирует порядок производства внеплановых ремонтных работ.

Категорически запрещается согласовывать плановые земляные работы под видом аварийных земляных работ.